

# KATTO- JA VEDENERISTYSTÖIDEN TULITYÖLUPA nro



Vakuutus sopimukseen liittyvän suojeluohjeen mukaan on ennen katto- ja vedeneristystöiden tulitöiden aloittamista laadittava kirjallinen tulityölupa, jota osapuolten on noudatettava.

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| <b>Työn suorittaja</b>   | Nimi  |  |
|                          | Osasto/toiminimi  | <input type="checkbox"/> Kattotulityökorttien voimassaolo on tarkistettu |
| <b>Työkohde</b>          | Yritys/rakennuttaja   | Kohde  |
| <b>Työlupa</b>           | Alkamispäivämäärä   | Päättymispäivämäärä  |
| <b>Turvatoimet</b>       | <input type="checkbox"/> Työvälineiden toimintakunnon tarkastaminen   |  |
|                          | <input type="checkbox"/> Työpaikan ja sen ympäristön puhdistus  |  |
|                          | <input type="checkbox"/> Vesikaton alapuolisten tilojen tarkastus   |  |
|                          | <input type="checkbox"/> Viereisten tilojen tarkastus   |  |
|                          | <input type="checkbox"/> Ilmanvaihtoaukkojen huomioonottaminen  |  |
|                          | <input type="checkbox"/> Läpivientien, pellitysten ym. taustojen tarkastus  |  |
|                          | Työn edellyttämät erityistoimet:  |  |
|                          |   |  |
|                          |   |  |
|                          |   |  |
|                          |   |  |
|                          |   |  |
| <b>Sammutus- kalusto</b> | Alkusammutuskalustoa on varattava tulityöpaikalle:  |  |
|                          | <input type="checkbox"/> käsisammuttimia  | _____ kpl (vähintään 2 kpl 43 A 183 B-C teholuokan)                      |
|                          | <input type="checkbox"/> sankoruiskuja  | _____ kpl  |
|                          | <input type="checkbox"/> paineellisia sammutusvesiletkuja   | _____ kpl  |
| <b>Jälkivartiointi</b>   | Tulityöt on lopetettava tunteja ennen töiden päättymistä.<br>Tämän jälkeen on vartiointia tarvittaessa jatkettava _____ tuntia.<br>Jälkivartiointiin vastaa <input type="checkbox"/> tilaaja <input type="checkbox"/> urakoitsija |  |
| <b>Luvan antaja</b>      | Päiväys   | Allekirjoitus ja nimen selvitys  |
|                          |   |  |
| Hätäpuhelimien sijainti  | Yrityksen hätänumero  | Yleinen hätänumero   |
|                          |   | <b>112</b>   |

1. Pääurakoitsija/tilaaja

50950 10/2007

Nestekaasupolttimia ei saa jättää palamaan valvomatta, valvonta koskee myös kuumailmapiuhaltimia. Myös taukojen aikaisesta työpaikan valvonnasta on huolehdittava. Korjaustöissä on otettava huomioon sade- ja sulamisvedestä aiheutuva vahingonvaara, jonka estämiseksi urakoitsijan on laadittava suojaussuunnitelma.

# KATTO- JA VEDENERISTYSTÖIDEN TULITYÖLUPA nro



Vakuutus sopimukseen liittyvän suojeluohjeen mukaan on ennen katto- ja vedeneristystöiden tulitöiden aloittamista laadittava kirjallinen tulityölupa, jota osapuolten on noudatettava.

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| <b>Työn suorittaja</b>   | Nimi  |  |
|                          | Osasto/toiminimi  | <input type="checkbox"/> Kattotulityökorttien voimassaolo on tarkistettu |
| <b>Työkohde</b>          | Yritys/rakennuttaja   | Kohde  |
| <b>Työlupa</b>           | Alkamispäivämäärä   | Päättymispäivämäärä  |
| <b>Turvatoimet</b>       | <input type="checkbox"/> Työvälineiden toimintakunnon tarkastaminen   |  |
|                          | <input type="checkbox"/> Työpaikan ja sen ympäristön puhdistus  |  |
|                          | <input type="checkbox"/> Vesikaton alapuolisten tilojen tarkastus   |  |
|                          | <input type="checkbox"/> Viereisten tilojen tarkastus   |  |
|                          | <input type="checkbox"/> Ilmanvaihtoaukkojen huomioonottaminen  |  |
|                          | <input type="checkbox"/> Läpivientien, pellitysten ym. taustojen tarkastus  |  |
|                          | Työn edellyttämät erityistoimet:  |  |
|                          |   |  |
|                          |   |  |
|                          |   |  |
|                          |   |  |
|                          |   |  |
| <b>Sammutus- kalusto</b> | Alkusammutuskalustoa on varattava tulityöpaikalle:  |  |
|                          | <input type="checkbox"/> käsisammuttimia  | _____ kpl (vähintään 2 kpl 43 A 183 B-C teholuokan)                      |
|                          | <input type="checkbox"/> sankoruiskuja  | _____ kpl  |
|                          | <input type="checkbox"/> paineellisia sammutusvesiletkuja   | _____ kpl  |
| <b>Jälkivartiointi</b>   | Tulityöt on lopetettava tuntia ennen töiden päättymistä.<br>Tämän jälkeen on vartiointia tarvittaessa jatkettava _____ tuntia.<br>Jälkivartioinnista vastaa <input type="checkbox"/> tilaaja <input type="checkbox"/> urakoitsija |  |
| <b>Luvan antaja</b>      | Päiväys   | Allekirjoitus ja nimen selvennys   |
|                          | Hätäpuhelimien sijainti   | Yrityksen hätänumero   |

2. Urakoitsija (katto- ja vedeneristystyön tekijä)

50950 10/2007

Nestekaasupolttimia ei saa jättää palamaan valvomatta, valvonta koskee myös kuumailmapiuhaltimia. Myös taukojen aikaisesta työpaikan valvonnasta on huolehdittava. Korjaustöissä on otettava huomioon sade- ja sulamisvedestä aiheutuva vahingonvaara, jonka estämiseksi urakoitsijan on laadittava suojaussuunnitelma.

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy.

Rekisteröity kotipaikka Helsinki, PL 4, 00025 IF. Y-tunnus 1614120-3

# KATTO- JA VEDENERISTYSTÖIDEN TULITYÖLUPA nro



Vakuutus sopimukseen liittyvän suojeluohjeen mukaan on ennen katto- ja vedeneristystöiden tulitöiden aloittamista laadittava kirjallinen tulityölupa, jota osapuolten on noudatettava.

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| <b>Työn suorittaja</b>   | Nimi  |  |
|                          | Osasto/toiminimi  | <input type="checkbox"/> Kattotulityökorttien voimassaolo on tarkistettu |
| <b>Työkohde</b>          | Yritys/rakennuttaja   | Kohde  |
| <b>Työlupa</b>           | Alkamispäivämäärä   | Päättymispäivämäärä  |
| <b>Turvatoimet</b>       | <input type="checkbox"/> Työvälineiden toimintakunnon tarkastaminen   |  |
|                          | <input type="checkbox"/> Työpaikan ja sen ympäristön puhdistus  |  |
|                          | <input type="checkbox"/> Vesikaton alapuolisten tilojen tarkastus   |  |
|                          | <input type="checkbox"/> Viereisten tilojen tarkastus   |  |
|                          | <input type="checkbox"/> Ilmanvaihtoaukkojen huomioinnottaminen   |  |
|                          | <input type="checkbox"/> Läpivientien, pellitysten ym. taustojen tarkastus  |  |
|                          | Työn edellyttämät erityistoimet:  |  |
|                          |   |  |
|                          |   |  |
|                          |   |  |
|                          |   |  |
|                          |   |  |
| <b>Sammutus- kalusto</b> | Alkusammutuskalustoa on varattava tulityöpaikalle:  |  |
|                          | <input type="checkbox"/> käsisammuttimia  | _____ kpl (vähintään 2 kpl 43 A 183 B-C teholuokan)                      |
|                          | <input type="checkbox"/> sankoruiskuja  | _____ kpl  |
|                          | <input type="checkbox"/> paineellisia sammutusvesiletkuja   | _____ kpl  |
| <b>Jälkivartiointi</b>   | Tulityöt on lopetettava tuntia ennen töiden päättymistä.<br>Tämän jälkeen on vartiointia tarvittaessa jatkettava _____ tuntia.<br>Jälkivartioinnista vastaa <input type="checkbox"/> tilaaja <input type="checkbox"/> urakoitsija |  |
| <b>Luvan antaja</b>      | Päiväys   | Allekirjoitus ja nimen selvitys  |
|                          |   |  |
| Hätäpuhelimien sijainti  | Yrityksen hätänumero  | Yleinen hätänumero   |
|                          |   | <b>112</b>   |

3. Vartioinnista vastaava

50950 10/2007

Nestekaasupolttimia ei saa jättää palamaan valvomatta, valvonta koskee myös kuumailmapiuhaltimia. Myös taukojen aikaisesta työpaikan valvonnasta on huolehdittava. Korjaustöissä on otettava huomioon sade- ja sulamisvedestä aiheutuva vahingonvaara, jonka estämiseksi urakoitsijan on laadittava suojaussuunnitelma.

# KATTO- JA VEDENERISTYSTÖIDEN TULITYÖLUPA nro



Vakuutus sopimukseen liittyvän suojeluohjeen mukaan on ennen katto- ja vedeneristystöiden tulitöiden aloittamista laadittava kirjallinen tulityölupa, jota osapuolten on noudatettava.

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| <b>Työn suorittaja</b>   | Nimi  |  |
|                          | Osasto/toiminimi  | <input type="checkbox"/> Kattotulityökorttien voimassaolo on tarkistettu |
| <b>Työkohde</b>          | Yritys/rakennuttaja   | Kohde  |
| <b>Työlupa</b>           | Alkamispäivämäärä   | Päättymispäivämäärä  |
| <b>Turvatoimet</b>       | <input type="checkbox"/> Työvälineiden toimintakunnon tarkastaminen   |  |
|                          | <input type="checkbox"/> Työpaikan ja sen ympäristön puhdistus  |  |
|                          | <input type="checkbox"/> Vesikaton alapuolisten tilojen tarkastus   |  |
|                          | <input type="checkbox"/> Viereisten tilojen tarkastus   |  |
|                          | <input type="checkbox"/> Ilmanvaihtoaukkojen huomioinnottaminen   |  |
|                          | <input type="checkbox"/> Läpivientien, pellitysten ym. taustojen tarkastus  |  |
|                          | Työn edellyttämät erityistoimet:  |  |
|                          |   |  |
|                          |   |  |
|                          |   |  |
|                          |   |  |
|                          |   |  |
| <b>Sammutus- kalusto</b> | Alkusammutuskalustoa on varattava tulityöpaikalle:  |  |
|                          | <input type="checkbox"/> käsisammuttimia  | _____ kpl (vähintään 2 kpl 43 A 183 B-C teholuokan)                      |
|                          | <input type="checkbox"/> sankoruiskuja  | _____ kpl  |
|                          | <input type="checkbox"/> paineellisia sammutusvesiletkuja   | _____ kpl  |
| <b>Jälkivartiointi</b>   | Tulityöt on lopetettava tuntea ennen töiden päättymistä.<br>Tämän jälkeen on vartiointia tarvittaessa jatkettava _____ tuntia.<br>Jälkivartioinnista vastaa <input type="checkbox"/> tilaaja <input type="checkbox"/> urakoitsija |  |
| <b>Luvan antaja</b>      | Päiväys   | Allekirjoitus ja nimen selvennys   |
|                          |   |  |
| Hätäpuhelimien sijainti  | Yrityksen hätänumero  | Yleinen hätänumero   |
|                          |   | <b>112</b>   |

4. Työn suorittaja

50950 10/2007

Nestekaasupolttimia ei saa jättää palamaan valvomatta, valvonta koskee myös kuuma ilmapuhaltimia. Myös taukojen aikaisesta työpaikan valvonnasta on huolehdittava. Korjaustöissä on otettava huomioon sade- ja sulamisvedestä aiheutuva vahingonvaara, jonka estämiseksi urakoitsijan on laadittava suojaussuunnitelma.